



CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELÉTRICA

Organismo de Certificação Acreditado pela Cgcre



Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity / Certificado de Conformidad

Número: <i>Number</i> <i>Número</i>	CEPEL 01.0049X	Emissão: <i>Issue</i> <i>Expedición</i>	17/12/2020	Validade: <i>Validity</i> <i>Validez</i>	16/12/2023
---	-----------------------	---	-------------------	--	-------------------

Produto: **TRANSMISSOR DE DENSIDADE, INTRINSECAMENTE SEGURO**

Product
Producto

Tipo/Modelo: **DT301**

Type/Model
Tipo/Modelo

Número de Série: ---

Serial Number
Número de Série

Solicitante/Endereço: **NOVA SMAR S/A.**

Requester/Address
Solicitante/Dirección

Av. Dr. Antônio Furlan Júnior, 1028
14170-480 - Sertãozinho – SP
CNPJ: 29.321.094/0001-82

Fabricante/Endereço: **O mesmo.**

Manufacturer/Address
Fabricante/Dirección

Representante Legal: ---

Legal Representative
Representante Legal

Normas (s) aplicáveis: ABNT NBR IEC 60079-0:2020

Suitable Standard(s)
Norma(s) de Aplicación

Atmosferas explosivas – Parte 0: Equipamentos – Requisitos gerais;
ABNT NBR IEC 60079-11:2013 Atmosferas explosivas - Parte 11: Proteção de equipamento por
segurança intrínseca "i";
ABNT NBR IEC 60079-26:2016 Equipamentos elétricos para atmosferas explosivas - Parte 26:
Equipamentos com nível de proteção de equipamento (EPL) Ga;
ABNT NBR IEC 60529:2017 Graus de proteção para invólucros de equipamentos elétricos
(Código IP).

Laboratório de Ensaio: Laboratório de acionamento e segurança em Equipamentos Eletro-Eletrônicos (AP4)

Testing Laboratory
Laboratório de Ensayo

Relatório de Ensaio nº DLA - 23995/2015.

Número do Relatório: **RAV-EX-26241/15 de 05/10/2015, RAV-EX-26642/17 e RAV-EX-26643/17 de 08/12/2017.**

Report Number
Número del Informe

RAD-EX-1251/20 de 16/12/2020.

Marcação: **Ex ia IIC T5 Ga/Gb IP* ou Ex ia IIIC T100 °C Da/Db IP***

Marking
Marcação

Ex ia IIC T5 Ga/Gb IP* ou Ex ia IIIC T100 °C Da/Db IP*

(A marcação completa encontra-se no corpo do certificado)

Condições de Emissão: - Com base na Portaria Inmetro 179, de 18/05/2010. Modelo 5 de certificação. Produto aprovado na 215ª

Conditions of Issue
Condiciones de Expedición

Reunião Ordinária da Comissão - CCEX, de 14/12/2017 e Sistema da Qualidade aprovado na 235ª
Reunião Ordinária da Comissão - CCEX, de 17/12/2020.
- Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 7.

CERT-21535/2020

Número da Emissão: **05**

Issue Number
Número de la Emisión

Vitor Martins Barbosa
Responsável pela Atividade de Certificação

Página 1 de 7



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE CEPEL 01.0049X



O **TRANSMISSOR DE DENSIDADE, INTRINSECAMENTE SEGURO, MODELO DT301**, fabricado pela **NOVA SMAR S/A**, é abaixo qualificado em termos de suas especificações análises e ensaios a que foram submetidas, conforme documentação descritiva.

Especificações:

Transmissor a dois fios, que converte um sinal de densidade proveniente de um sensor capacitivo em corrente de 4 a 20 mA proporcional, além de Protocolo digital HART.

O equipamento possui na sua parte superior um invólucro à prova de explosão fabricado em aço inox AISI 316 ou liga de alumínio AL 6351-T6, SAE-305, SAE-336/ANSI 356 ou alumínio Copper Free.

Possui duas tampas roscadas com rosca M76 travadas mecanicamente, podendo uma das tampas ser fornecida com visor de vidro para indicação local e duas entradas roscadas que possuem a opção de dois tipos de roscas (1/2" NPT e M20). Uma das entradas roscadas é fornecida com bujão certificado compatível com tipo e grau de proteção e a outra entrada roscada deve ser instalada conforme manual de instruções do fabricante.

Existe uma entrada roscada na parte inferior onde é montado o corpo do sensor, sendo esta montagem travada através de parafuso de fixação.

O elemento sensor é constituído de haste com dois repetidores de pressão soldada em invólucro inteiramente lacrado por solda onde é fixada a célula sensora.

O sistema de vedação utilizado confere ao equipamento o grau de proteção IP66W/68W, onde foram utilizados anéis de vedação, uma junta colada do visor e a utilização de vedante não endurecível, conforme procedimento P-DM-FAB277-07, aplicada a todas as juntas roscadas dos acessórios utilizados nas conexões elétricas. A letra suplementar "W" visa indicar que o equipamento em aço inox e alumínio Copper Free possui resistência a ambiente salino. O bujão roscado deve ser de inox ASTM-A240 para garantir resistência à corrosão.

Os elementos sensores com pressão máxima de operação de até 70 bar foram ensaiados com 280 bar (4 vezes a pressão máxima de operação) a fim de garantir a resistência mecânica dos mesmos à pressão de processo.

Característica elétricas:

- Alimentação: 12 a 30 Vcc;
- Sinal de saída: 4 a 20 mA com sobreposição de comunicação digital (Protocolo HART).

Chave de Códigos: **DT301 a__ef___Lm__p__**

a) Protocolo de Comunicação:

1 - Hart & 4 - 20mA

e) Indicador Local:

0 - Sem indicador
1- Com indicador Digital

f) Conexão Elétrica:

0- 1/2" - 14 NPT
1- 3/4" NPT (com adaptador para 1/2" -14NPT)
A- M20x1,5

L) Plaqueta de Identificação

I₅ – Cepel
I₆ – Cepel (poeira combustível)

CERT-21535/2020

Número da Emissão: **05**

Issue Number:
Número de la Emisión:

Data da Emissão: **17/12/2020**

Issue date:
Fecha de Emisión:

Página 2 de 7



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE CEPEL 01.0049X



m) Material da Carcaça:

- H₀- Alumínio
- H₁- Aço Inox 316
- H₃- Aço Inox 316 para atmosfera salina
- H₄- Alumínio Copper Free

p) Pintura

- P₀ – Cinza Munsell N 6,5 a 8,0 Base Poliéster
- P₁ – Azul Segurança N4845 Base Epóxi
- P₂ – Azul Segurança N4845 Base Poliuretano Acrílico Alifático
- P₃ – Preta Munsell N 1 Base poliéster
- P₉ – Azul Segurança Munsell 2,5 PB 4/10 Base Epóxi
- P_C – Azul Segurança Munsell 2,5 PB 4/10 Base poliéster
- P_E – Verde Pastel Brilhante Munsell Base Epóxi
- P_G – Laranja Liso Brilhante Munsell Base Epóxi

Análises e ensaios realizados:

Produto avaliado e aprovado segundo os requisitos das normas ABNT NBR IEC 60079-0:2020, ABNT NBR IEC 60079-11:2013, ABNT NBR IEC 60079-26:2016 e ABNT NBR IEC 60529:2017. Resultados extraídos dos Relatórios de Avaliação: RAV-CERT-EX-315/07 de 24/10/2007, RAV-EX-16133/12 de 18/05/2012, RAV-EX-23163/14 de 16/09/2014, RAV-EX-32180/14 de 15/12/2014, RAV-EX-26642/17 e RAV-EX-26643/17 de 08/12/2017.

Documentação descritiva:

A documentação descritiva utilizada nesta análise se encontra arquivada junto ao processo:

Documento	Descrição	Rev.	Data
101-E-0124-04	DT30X Desenho dimensional com indicação CEPEL	04	21/11/2017
102A022602	Layout PCB GLL910	02	11/10/2013
102A054603	Boards Arrangements DT301	03	18/11/2013
102A119803	DT301 Plaqueta de Identificação CEPEL IP66W/68W	03	06/09/2019
102A135803	DT301 Plaqueta de Identificação CEPEL IP66/68	03	06/09/2019
102A160203	Layout PCB GLL1359	03	20/12/2019
102A160301	Layout PCB GLL1358	01	25/09/2018
102A182002	Layout PCB GLL1403	02	07/01/2014
102A199301	DT301 Plaqueta de Identificação CEPEL IP66W/68W IIB P1/P2	01	06/09/2019
102A199401	DT301 Plaqueta de Identificação CEPEL IP66/68 IIB P1/P2	01	06/09/2019
102A207701	DT301 Plaqueta de Identificação CEPEL IP66 POEIRA	01	06/09/2019
102B007312	Schematic PCB GLL910	12	11/10/2013
102B030703	Transformer General Information	03	31/07/2017
102B030804	Transformer General Information	04	04/05/2020
102B050603	Terminal Block 290/301 series	03	30/03/2004
102B055703	PCB Interconnection DT301	03	18/11/2013



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE CEPEL 01.0049X



Documentação descritiva do equipamento: (continuação)

Documento	Descrição	Rev.	Data
102B091401	Transformer General Information	01	31/07/2017
102B092000	Schematic PCB GLL1358	00	29/07/2008
102B092102	Schematic PCB GLL1359	01	13/06/2013
102B099604	Schematic PCB GLL1403	04	23/02/2015
LM-102-0161-04	LM General Components HART	04	10/05/2006
LM-102-0183-15	LM PCB GLL910	15	14/10/2013
LM-102-0415-02	LM Terminal Block 290/301 series	02	12/09/2018
LM-102-0437-23	LM DT301	23	27/06/2016
LM-102-0438-02	LM General Components DT301/302	01	01/08/2013
LM-102-0818-00	LM PCB GLL1358	00	17/07/2009
LM-102-0819-03	LM PCB GLL1359	03	20/08/2020
LM-102-1113-01	LM PCB GLL1403 for DT301	01	13/03/2015
LM-102-1172-01	LM Rotary display General Components	01	09/10/2018
007/14	Relatório de análise química – Liga SAE-305	---	02/08/2014
030000002762	Relatório de análise química – Liga AI 316	---	30/05/2007
108490	Relatório de análise química – Liga AL316-CF8M	---	22/09/2014
96112	Relatório de análise química – Liga SAE-336/ANSI 356	---	28/11/2012
-----	Relatório de análise química – Liga AL-6262A	---	---
426/14	Relatório de análise química – Liga AL-6351	---	23/04/2014
DC 1-2577	Silicone - Conformal Coating DC 1-2577 - MIL-I-46058C	---	---
01696017	Silicone Elastomer DC 567 (Part A)	---	10/10/2006
01696017	Silicone Elastomer DC 567 (Part B)	---	10/10/2006
DOC-DD-0016-09	Anexo ao Manual de Instalação: Certified Product Information	09	---
P-DM-FAB277-07	Montagem de equipamentos com grau de proteção IPW e IP68 e aplicação da resina não endurecível.	07	20/08/2019
P-CQ-FAB764-10	Processo de pintura eletrostática	10	22/08/2019
P-CQ-FAB765-05	Processo de pintura líquida	05	13/11/2017
P-CQ-FAB904-00	Procedimento de cálculo da densidade do sinterizado	00	15/05/2019
P-CQ-REC744-01	Procedimento de ensaio de porosidade no sinterizado	01	16/07/2019
Manual DT301	Manual de Instalação do Transmissor Inteligente de Densidade	V3	Dez/2020



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE CEPEL 01.0049X



Marcação:

Na marcação do **TRANSMISSOR DE DENSIDADE, INTRINSECAMENTE SEGURO, modelos DT301**, deverão constar as informações:



Observações:

- 1) A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades, de acordo com as orientações do Cepel, previstas no Regulamento de Avaliação da Conformidade. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro.
- 2) O número do certificado é finalizado pela letra "X" para indicar que para a versão do Transmissor de densidade, intrinsecamente seguro, modelo DT301 equipado com invólucro fabricado em liga de alumínio, somente pode ser instalado em "Zona 0", se durante a instalação for excluído o risco de ocorrer impacto ou fricção entre o invólucro e peças de ferro/aço.
- 3) O produto adicionalmente marcado com a letra suplementar "W" indica que o equipamento foi ensaiado em uma solução saturada a 5% de NaCl p/p, à 35 °C, pelo tempo de 200 h e foi aprovado para uso em atmosferas salinas, condicionado à utilização de acessórios de instalação no mesmo material do equipamento e de bujões de aço inoxidável ASTM-A240, para fechamento das entradas roscadas não utilizadas. Os materiais de fabricação dos equipamentos aprovados para letra "W" são: aço inoxidável AISI 316 e alumínio Copper Free SAE 336 pintados (Procedimento P-CQ-FAB764-10) com tinta Resina Poliéster ou Resina Epoxy com espessura da camada de tinta de 70 a 150 µm e 120 a 200 µm, respectivamente, ou pintados com o plano de pintura P1 e P2 (Procedimento P-CQ-FAB-765-05) com tinta Resina Epoxy ou Poliuretano Acrílico Alifático com espessura de camada de tinta de 290 µm a 405 µm e 185 µm a 258 µm, respectivamente.
- 4) Os planos de pintura P1 e P2 são permitidos apenas para equipamento fornecido com plaqueta de identificação com marcação para grupo de gás IIB.
- 5) O grau de proteção IP68 só é garantido se nas entradas roscadas de 1/2" NPT for utilizado vedante não endurecível à base de silicone conforme Procedimento P-DM-FAB277-07.
- 6) O segundo numeral oito indica que o equipamento foi ensaiado para uma condição de submersão de dez metros por vinte e quatro horas. O acessório deve ser instalado em equipamentos com grau de proteção equivalente.

CERT-21535/2020

Número da Emissão: **05**

Issue Number:
Número de la Emisión:

Data da Emissão: **17/12/2020**

Issue date:
Fecha de Emisión:

Página 5 de 7



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE CEPEL 01.0049X



- 7) É responsabilidade do fabricante assegurar que todos os transformadores da placa analógica tenham sido submetidos com sucesso aos ensaios de rotina de 1500 V durante um minuto.
- 8) Este certificado é válido apenas para os produtos dos modelos avaliados. Qualquer modificação nos projetos, bem como a utilização de componentes ou materiais diferentes daqueles definidos pela documentação descritiva dos produtos, sem a prévia autorização do Cepel, invalidará este certificado.
- 9) É responsabilidade do fabricante assegurar que os produtos fornecidos ao mercado nacional estejam de acordo com as especificações e documentação descritiva avaliada, relacionadas neste certificado.
- 10) As atividades de instalação, inspeção, manutenção, reparo, revisão e recuperação dos equipamentos são de responsabilidade dos usuários e devem ser executadas de acordo com os requisitos das normas técnicas vigentes e com as recomendações do fabricante.
- 11) A marcação é executada conforme a Norma ABNT NBR IEC 60079-0:2020 e o Requisito de Avaliação da Conformidade de Equipamentos Elétricos para Atmosferas Explosivas nas Condições de Gases e Vapores Inflamáveis (RAC), e é fixada na superfície externa do equipamento, em local visível. Esta marcação é legível e durável, levando-se em conta possível corrosão química.



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE CEPEL 01.0049X



Validade do Certificado: 16/12/2023

Histórico de Emissão:

Data	Emissão	Descrição
18/05/2012	1	Primeira emissão do certificado conforme Portaria 179 de 18/05/2010.
21/11/2012	2	Segunda emissão para a inclusão da condição especial de uso de acordo com o item 8.1.2 da Norma ABNT NBR IEC 60079-0:2008 para equipamentos com invólucro fabricado em liga de alumínio.
22/12/2014	3	Terceira emissão para renovação dos certificados, atualização da documentação e inclusão da placa eletrônica GLL 1403 (RASQ-EX-24677/14 e RAV-EX-32180/14).
22/12/2017	4	Quarta emissão para a renovação dos certificados (RASQ-EX-19811/17), inclusão dos planos de pintura P1 e P2 (RAV-EX-26642/17) e inclusão da marcação de poeira combustível (RAV-EX-26643/17).
17/12/2020	5	Quinta emissão para a renovação dos certificados e atualização da documentação (RAD-EX-1251/20).

CERT-21535/2020

Número da Emissão: **05**

Issue Number:
Número de la Emisión:

Data da Emissão: **17/12/2020**

Issue date:
Fecha de Emisión:

Página 7 de 7