



CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELÉTRICA

Organismo de Certificação Acreditado pela Cgcre



Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity / Certificado de Conformidad

Número: Number Número	CEPEL 01.0016-7	Emissão: Issue Expedición	17/12/2023	Validade: Validity Validez	16/12/2029
-----------------------------	------------------------	---------------------------------	-------------------	----------------------------------	-------------------

Produto: **TRANSMISSOR DE POSIÇÃO, À PROVA DE EXPLOÇÃO**

Product
Producto

Tipo/Modelo: **TP290, TP301, TP302 e TP303**

Type/Model
Tipo/Modelo

Número de Série: ---

Serial Number
Número de Série

Solicitante/Endereço: **NOVA SMAR S/A.**

Requester/Address
Solicitante/Dirección

Av. Dr. Antônio Furlan Júnior, 1028
14170-480 - Sertãozinho – SP
CNPJ: 29.321.094/0001-82

Fabricante/Endereço:

Manufacturer/Address
Fabricante/Dirección

O mesmo.

Representante Legal:

Legal Representative
Representante Legal

Normas (s) aplicáveis:

Suitable Standard(s)
Norma(s) de Aplicación

ABNT NBR IEC 60079-0:2020	Atmosferas explosivas - Parte 0: Equipamentos - Requisitos gerais;
ABNT NBR IEC 60079-1:2016	Atmosferas explosivas - Parte 1: Proteção de equipamento por invólucro à prova de explosão "d";
ABNT NBR IEC 60529:2017	Graus de proteção para invólucros de equipamentos elétricos (Código IP);
ABNT NBR IEC 60079-31:2022	Atmosferas explosivas – Parte 31: Proteção de equipamentos contra ignição de poeira por invólucros "t".

Laboratório de Ensaio:

Testing Laboratory
Laboratório de Ensayo

TECHMULTLAB Ensaios Ltda.
Relatório de Ensaios nº RAC – 0917 /21, de 02/10/2021.

Número do Relatório:

Report Number
Número del Informe

RAV-EX- 3115-21X de 27/10/2021
RAD-EX-1438/23 de 08/12/2023

Marcação:

Marking
Marcado

Ex db IIC T6 Gb IP66W/IP68W ou Ex tb IIIC T85 °C Db IP66W/IP68W

(A marcação completa encontra-se no corpo do certificado)

Condições de Emissão:

Conditions of Issue
Condiciones de Expedición

- Com base na Portaria Inmetro 179, de 18/05/2010. Modelo 5 de certificação. Produto aprovado na 241ª Reunião Ordinária da Comissão - CCEX, de 21/10/2021 e Sistema da Qualidade aprovado na 7ª Reunião Ordinária da Comissão, de 20/12/2023.
- Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 7.

Vitor Martins Barbosa
Responsável pelo Escritório de Certificação

UNCERT- 25393/2023-CERT

Número da Emissão: **07**

Issue Number:
Número de la Emisión:

Página 1 de 7



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE CEPEL 01.0016-7



O **TRANSMISSOR DE POSIÇÃO, À PROVA DE EXPLOSÃO, MODELOS TP290, TP301, TP302 e TP303**, fabricado pela **NOVA SMAR S/A**. é abaixo qualificado em termos de suas especificações análises e ensaios a que foram submetidas, conforme documentação descritiva.

Especificações:

Transmissor utilizado na medição de posição de válvulas, claraboias, “dampers”, etc., através de um sensor de efeito hall.

O equipamento possui na sua parte superior um invólucro à prova de explosão fabricado em aço inox AISI 316 ou alumínio Copper Free, se divide em dois compartimentos separados por um tampão de resina. O compartimento principal aloja o visor para medição indicativa local e a maior parte da eletrônica. O outro aloja o sensor hall e uma das placas de circuito impresso (placa de entrada analógica). O elemento sensor é constituído de um pescoço onde é soldada a célula sensora. O interior do pescoço é preenchido por resina, ficando apenas um volume interno livre conforme documentação descritiva.

Possui duas tampas roscadas com rosca M76 travadas mecanicamente, podendo uma das tampas ser fornecida com visor de vidro para indicação local e duas entradas roscadas que possuem a opção de dois tipos de roscas ($\frac{1}{2}$ " NPT e M20). Uma das entradas roscadas são fornecidas com bujão certificado compatível com tipo e grau de proteção e a outra entrada roscada deve ser instalada conforme manual de instruções do fabricante.

O sistema de vedação utilizado confere ao equipamento o grau de proteção IP66W, onde foram utilizados anéis de vedação, uma junta colada do visor e a utilização de vedante não endurecível, conforme procedimento P-DM-FAB277-08, aplicada a todas as juntas roscadas dos acessórios utilizados nas conexões elétricas. A letra suplementar “W” visa indicar que o equipamento possui resistência a ambiente salino. O bujão roscado deve ser de inox ASTM-A240 para garantir resistência à corrosão.

Os modelos TP290 e TP301 seguem o padrão 4-20 mA, sendo que o último permite ainda a comunicação através de Protocolo Hart. Os modelos TP302 e TP303 seguem os padrões Fieldbus Foundation e Profbus-PA, respectivamente. Em termos de eletrônica, a diferença entre o primeiro e o segundo grupo de modelos está na placa principal. As demais placas eletrônicas são iguais para todos. O invólucro é igual em todos os modelos.

Característica elétricas:

- Tensão nominal: 12 Vcc a 30 Vcc;
- Sinal de saída: 4 a 20 mA com sobreposição de comunicação digital. (Protocolo HART, para os modelos TP290 e TP301).

Chave de Códigos: **TP ab _d_fgh_ _**

a) Protocolo de Comunicação:

- 1 - 4-20 mA
- 2 - Hart & 4-20 mA
- 3 - Foundation Fieldbus
- 4 - PROFIBUS PA

b) Indicador Local:

- 0 - Sem indicador
- 1- Com indicador Digital

d) Conexão Elétrica:

- 0 - $\frac{1}{2}$ " -14 NPT
- 1 - $\frac{3}{4}$ " NPT (com adaptador para $\frac{1}{2}$ " -14NPT)
- A - M20x1,5



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE CEPEL 01.0016-7



f) Material da Carcaça:

- H₀- Alumínio
- H₁- Aço Inox 316
- H₂- Alumínio para atmosfera salina
- H₃- Aço Inox 316 para atmosfera salina
- H₄- Alumínio Copper Free

g) Plaqueta de Identificação

- I₅ – CEPEL
- I₆ – CEPEL (Poeira Combustível)

h) Pintura

- P₀ – Cinza Munsell N 6,5 a 8,0 Base Poliéster
- P₁ – Azul Segurança N4845 Base Epóxi
- P₂ – Azul Segurança N4845 Base Poliuretano Acrílico Alifático
- P₃ – Preta Munsell N 1 Base Poliéster
- P₅ – Amarelo Texturizado Munsell 5Y 8/12
- P₉ – Azul Segurança Munsell 2,5 PB 4/10 Base Epóxi
- P_C – Azul Segurança Munsell 2,5 PB 4/10 Base Poliéster
- P_E – Verde Pastel Brilhante Munsell Base Epóxi
- P_G – Laranja Liso Brilhante Munsell Base Epóxi

Análises e ensaios realizados:

Produto avaliado e aprovado segundo os requisitos das normas ABNT NBR IEC 60079-0:2020, ABNT NBR IEC 60079-1:2016, ABNT NBR IEC 60529:2017 e ABNT NBR IEC 60079-31:2022. Resultados extraídos dos Relatórios de Avaliação: UNIAP-EX-004/2001, RAV-CERT-EX-331/07X de 27/08/2007, RAV-EX-16131/12 de 18/05/2012, RAV-EX-23163/14 de 16/09/2014, RAV-EX-32180/14 de 15/12/2014, RAV-EX-26241/15 de 05/10/2015, RAV-EX-26642/17, RAV-EX-26643/17 de 08/12/2017 e RAV-EX-3115/21X de 27/10/2021.

Documentação descritiva:

A documentação descritiva utilizada nesta análise se encontra arquivada junto ao processo:

Documento	Descrição	Rev.	Data
101-E-0117-05	TP Desenho Dimensional com Indicação CEPEL	05	16/11/2017
102A026702	Layout PCB GLL928	02	04/01/2005
102A031903	Layout PCB GLL1019	03	16/12/1999
102A055403	Boards Arrangements TP290/301	03	07/01/2014
102A057602	Layout PCB GLL1016	02	24/10/2005
102A057802	Boards Arrangements TP302/303	02	20/02/2015
102A130402	TP290 Plaqueta de Identificação CEPEL IP66W/68W	02	06/09/2019
102A130502	TP301 Plaqueta de Identificação CEPEL IP66W/68W	02	06/09/2019
102A130603	TP302 Plaqueta de Identificação CEPEL IP66W/68W	03	06/09/2019
102A130703	TP303 Plaqueta de Identificação CEPEL IP66W/68W	03	06/09/2019
102A137702	TP290 Plaqueta de Identificação CEPEL IP66/68	02	06/09/2019
102A137802	TP301 Plaqueta de Identificação CEPEL IP66/68	02	06/09/2019
102A137903	TP303 Plaqueta de Identificação CEPEL IP66/68	03	06/09/2019
102A138003	TP302 Plaqueta de Identificação CEPEL IP66/68	03	06/09/2019

UNCERT- 25393/2023-CERT

Número da Emissão: **07**

Issue Number:
Número de la Emisión:

Data da Emissão: **17/12/2023**

Issue date:
Fecha de Emisión:

Página 3 de 7



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE CEPEL 01.0016-7



Documentação descritiva do equipamento: (continuação)

Documento	Descrição	Rev	Data
102A182002	Layout PCB GLL1403	02	07/01/2014
102A182101	Layout PCB GLL1404	01	25/09/2018
102A193800	Layout PCB GLL1450	00	23/09/2014
102A206102	TP290 Plaqueta de Identificação CEPEL IP66W/68W IIB P1/P2	02	30/10/2023
102A206202	TP290 Plaqueta de Identificação CEPEL IP66/68 IIB P1/P2	02	30/10/2023
102A206302	TP301 Plaqueta de Identificação CEPEL IP66W/68W IIB P1/P2	02	30/10/2023
102A206402	TP301 Plaqueta de Identificação CEPEL IP66/68 IIB P1/P2	02	30/10/2023
102A206502	TP302 Plaqueta de Identificação CEPEL IP66W/68W IIB P1/P2	02	30/10/2023
102A206602	TP302 Plaqueta de Identificação CEPEL IP66/68 IIB P1/P2	02	30/10/2023
102A206702	TP303 Plaqueta de Identificação CEPEL IP66W/68W IIB P1/P2	02	30/10/2023
102A206802	TP303 Plaqueta de Identificação CEPEL IP66/68 IIB P1/P2	02	30/10/2023
102A209603	TP290 Plaqueta de Identificação CEPEL IP66/68 Poeira	03	30/10/2023
102A209703	TP301 Plaqueta de Identificação CEPEL IP66/68 Poeira	03	30/10/2023
102A209803	TP302 Plaqueta de Identificação CEPEL IP66/68 Poeira	03	30/10/2023
102A209903	TP303 Plaqueta de Identificação CEPEL IP66/68 Poeira	03	30/10/2023
102B010103	Schematic PCB GLL928	03	06/10/1998
102B030506	Schematic PCB GLL1016	06	06/06/2007
102B050603	Terminal Block 290/301 series	03	30/03/2004
102B050704	Terminal Block 302/303 series	04	24/01/2007
102B056203	PCB Interconnection TP290/301	03	07/01/2014
102B059202	PCB Interconnection TP302/303	02	20/02/2015
102B099604	Schematic PCB GLL1403	04	23/02/2015
102B099700	Schematic PCB GLL1404	00	09/04/2012
102B106404	Schematic PCB GLL1450	04	25/08/2015
LM-102-0161-04	LM General Components HART	04	10/05/2006
LM-102-0232-03	LM General Components FIELDBUS/PROFIBUS PA	03	13/11/2006
LM-102-0255-08	LM PCB GLL928	08	13/11/2006
LM-102-0321-00	LM PCB GLL928 General Componentes	00	13/11/2006
LM-102-0358-04	LM PCB GLL1019	04	30/07/2007
LM-102-0406-04	LM PCB GLL1016	04	30/07/2007
LM-102-0415-02	LM Terminal Block 290/301 series	02	11/01/2011
LM-102-0416-03	LM Terminal Block 302/303 series	03	03/04/2008
LM-102-0447-22	LM TP290/TP301	22	27/06/2016
LM-102-0986-00	LM PCB GLL1404	00	10/08/2012
LM-102-1114-01	LM PCB GLL1403 for TP301	01	13/03/2015
LM-102-1130-01	LM TP302/303	01	28/06/2016

UNCERT- 25393/2023-CERT

Número da Emissão: **07**

Issue Number:
Número de la Emisión:

Data da Emissão: **17/12/2023**

Issue date:
Fecha de Emisión:

Página 4 de 7



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE CEPEL 01.0016-7



Documentação descritiva do equipamento: (continuação)

Documento	Descrição	Rev	Data
LM-102-1135-02	LM PCB GLL1450 FOR TP302/303	02	19/10/2015
LM-102-1172-01	Rotary Display Revamp General Components	01	20/08/2020
030000002762	Relatório de análise química – Liga Al 316	---	30/05/2007
108490	Relatório de análise química – Liga AL316-CF8M	---	22/09/2014
DC 1-2577	Silicone - Conformal Coating DC 1-2577 - MIL-I-46058C	---	---
01696017	Silicone Elastomer DC 567 (Part A)	---	10/10/2006
01696017	Silicone Elastomer DC 567 (Part B)	---	10/10/2006
DOC-DD-0016-12	Anexo ao Manual de Instalação: Certified Product Information	12	----
P-DM-FAB277-08	Montagem de equipamentos com grau de proteção IPW e IP68 e aplicação da resina não endurecível.	08	06/11/2020
P-CQ-FAB764-11	Processo de pintura eletrostática	11	08/06/2021
P-CQ-FAB765-07	Processo de pintura líquida	07	20/07/2022
Manual TP 290	Manual de Instalação do transmissor de posição	V1	julho/2021
Manual TP 301	Manual de Instalação do transmissor de posição	V1	julho/2021
Manual TP 302	Manual de Instalação do Transmissor de Posição FIELDBUS	V3	julho/2021
Manual TP 303	Manual de Instalação do Transmissor de Posição PROFIBUS PA	V3	julho/2021

Marcação:

Na marcação do **TRANSMISSOR DE POSIÇÃO, À PROVA DE EXPLOÇÃO, MODELOS TP290, TP301, TP302 e TP303**, deverão constar as informações:



Observações:

- 1) A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades, de acordo com as orientações do Cepel, previstas no Regulamento de Avaliação da Conformidade. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro.

UNCERT- 25393/2023-CERT

Número da Emissão: **07**

Issue Number:
Número de la Emisión:

Data da Emissão: **17/12/2023**

Issue date:
Fecha de Emisión:

Página 5 de 7



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE CEPEL 01.0016-7



- 2) A tampa do invólucro possui uma plaqueta de advertência com a seguinte inscrição: "**ATENÇÃO - NÃO ABRA ENQUANTO ENERGIZADO**", ou similar tecnicamente equivalente.
- 3) O produto é marcado com a letra suplementar "W" para indicar que o equipamento foi ensaiado em uma solução saturada a 5% de NaCl p/p, à 35 °C, pelo tempo de 200 h e foi aprovado para uso em atmosferas salinas, condicionado à utilização de acessórios de instalação no mesmo material do equipamento e de bujões de aço inoxidável ASTM-A240, para fechamento das entradas roscadas não utilizadas. Os materiais de fabricação dos equipamentos aprovados para letra "W" são: aço inoxidável AISI 316, e alumínio Copper Free SAE 336 pintados (Procedimento P-CQ-FAB-764-11) com tinta Resina Poliéster ou Resina Epoxy com espessura da camada de tinta de 70 a 150 µm e 120 a 200 µm, respectivamente, ou pintados com o plano de pintura P1 e P2 (Procedimento P-CQ-FAB-765-07) com tinta Resina Epoxy ou Poliuretano Acrílico Alifático com espessura de camada de tinta de 290 µm a 405 µm e 90 µm a 200 µm, respectivamente.
- 4) Os planos de pintura P1 são permitidos apenas para equipamento fornecido com plaqueta de identificação com marcação para grupo de gás IIB e os planos de pintura P2 são permitidos para equipamento fornecido com plaqueta de identificação com marcação para grupo de gás IIB e IIC.
- 5) O grau de proteção IP68 só é garantido se nas entradas roscadas de ½" NPT for utilizado vedante não endurecível à base de silicone conforme Procedimento P-DM-FAB277-08.
- 6) O segundo numeral oito indica que o equipamento foi ensaiado para uma condição de submersão de dez metros por vinte e quatro horas. O acessório deve ser instalado em equipamentos com grau de proteção equivalente.
- 7) Este certificado é válido apenas para os produtos dos modelos avaliados. Qualquer modificação nos projetos, bem como a utilização de componentes ou materiais diferentes daqueles definidos pela documentação descritiva dos produtos, sem a prévia autorização do Cepel, invalidará este certificado.
- 8) É responsabilidade do fabricante assegurar que os produtos fornecidos ao mercado nacional estejam de acordo com as especificações e documentação descritiva avaliada, relacionadas neste certificado.
- 9) As atividades de instalação, inspeção, manutenção, reparo, revisão e recuperação dos equipamentos são de responsabilidade dos usuários e devem ser executadas de acordo com os requisitos das normas técnicas vigentes e com as recomendações do fabricante.
- 10) A marcação é executada conforme a Norma ABNT NBR IEC 60079-0:2020 e o Requisito de Avaliação da Conformidade de Equipamentos Elétricos para Atmosferas Explosivas nas Condições de Gases e Vapores Inflamáveis (RAC), e é fixada na superfície externa do equipamento, em local visível. Esta marcação é legível e durável, levando-se em conta possível corrosão química.



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE CEPEL 01.0016-7



Validade do Certificado: 16/12/2029

Histórico de Emissão:

Data	Emissão	Descrição
18/05/2012	1	Primeira emissão do certificado conforme Portaria 179 de 18/05/2010.
10/09/2014	2	Segunda emissão para renovação do certificado, atualização da documentação e inclusão da placa eletrônica GLL 1403 (TP290 e TP301). (RASQ-EX-24677/14 e RAV-EX-32180/14).
22/12/2014	3	Terceira emissão para a inclusão da placa eletrônica GLL 1450 (TP302 e TP303) (RAV-EX-26241/15), renovação dos certificados (RASQ-EX-19811/17), inclusão dos planos de pintura P1 e P2 (RAV-EX-26642/17) e inclusão da marcação de poeira combustível (RAV-EX-26643/17).
17/12/2020	4	Quarta emissão para a renovação dos certificados e atualização da documentação (RAD-EX-1251/20).
16/08/2021	5	Quinta emissão para atualização da documentação de certificação.
19/11/2021	6	Sexta emissão para a inclusão da letra suplementar W na informação do grau de proteção para todos os materiais utilizados na fabricação (RAV-EX- 3115/21X).
17/12/2023	7	Sétima emissão para renovação dos certificados (RAD-EX-1438/23).